



170021020465



(2020)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn202101793

认证委托人 浙江瑞城消防设备有限公司
产品型号名称 T-ZSTGX 80-68℃ Q5/洒水喷头
检验类别 变更确认检验


国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心


国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验报告

No. Gn202101793

共 4 页 第 1 页

产品名称	洒水喷头	型号规格	T-ZSTGX 80-68℃ Q5
认证委托人	浙江瑞城消防设备有限公司	检验类别	变更确认检验
生产者	浙江瑞城消防设备有限公司	生产日期	2021年3月
生产企业	浙江瑞城消防设备有限公司	抽样者	空白
抽样基数	空白	抽样地点	空白
样品数量	50只	抽样日期	空白
样品状态	完好	受理日期	2021-04-02
检验依据	GB5135.1-2019, CCCF-CPRZ-20: 2019		
检验项目	6.1、6.21、6.24.2、6.25		
检验结论	<p>经按GB5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》，CCCF-CPRZ-20: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 喷水灭火设备产品》检验，变更确认检验合格。（以下空白）</p> <p style="text-align: center;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: center;">签发日期：2021年7月24日</p> <p style="text-align: center;"></p>		
备注	报告中符号“/”表示无内容。		

批准： 

审核： 

编制： 

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检验结果汇总

No. Gn202101793

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	整体要求	洒水喷头在设计 and 制造上应保证其不能被轻易调整、拆卸和重装。(6.1.1)	符合标准要求	合格	/
		测得的每只洒水喷头的质量与其制造商声明质量的偏差不应超过声明质量的 5%。(6.1.2)	符合标准要求	合格	
2	冷冻性能	进行冷冻试验后,洒水喷头应符合下列要求之一: a) 有可见损坏; b) 在不超过 0.05MPa 水压下出现泄漏; c) 无损坏,所有试样进行水压密封试验和标准方位动态热试验,并应符合 6.5.1 和 6.23.1.1 的规定。(6.21)	符合标准要求	合格	/
3	耐应力腐蚀性能	当洒水喷头使用不锈钢部件时,应进行耐氯化镁腐蚀试验,洒水喷头的不锈钢部件不应断裂或损坏。本项试验后,所有试样还应进行水压密封试验和 0.035MPa 压力下的功能试验,并分别应符合 6.5.1 和 6.10.1 的规定。(6.24.2)	符合标准要求	合格	/
4	耐二氧化硫/二氧化碳腐蚀性能	进行耐二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验后,洒水喷头不应产生腐蚀损坏。本项试验后,所有试样还应进行 0.035MPa 压力下的功能试验,并应符合 6.10.1 的规定。(6.25)	符合标准要求	合格	/

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验报告

No. Gn202101793

共 4 页 第 3 页

认证委托人	浙江瑞城消防设备有限公司		
通信地址	浙江省台州市三门县海润街道滨海新城工业园区金源路 19 号		
联系电话	0576-89330555	传真	0576-83368119

产品照片:



检验报告

No. Gn202101793

共4页 第4页

一、铭牌标志

溅水盘上刻有“2021 T-ZSTGX 80-68°C Q5”

本体上刻有“RC”、“瑞城”

二、关键元器件

1、动作元件的名称：玻璃球

规格型号：F5 Φ 5mm 68°C

标记：“Job” F5

2、密封元件名称：弹性密封垫片

规格型号：K160RC

三、产品特性参数

1、溅水盘的结构尺寸：圆形，外径 Φ 27.2mm，12齿

2、喷头体的出水口口径： Φ 15.1mm

3、喷头质量：109g

一致性检查结论：符合